



**ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ»**

Территория Промышленная Зона 7 «А» пгт. Пойковский, Нефтеюганский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628331

Телефон: (3463) 259-100; факс 255-570

E-mail : putvs@mail.ru

р/с 40702810767350100357 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк РФ, г. Тюмень
кор./сч. 30101810800000000651, БИК 047102651,
ИНН 8619005930, КПП 861901001

« 02 » февраля 20 26 г.

№ 20 - 260

Администрация сп Салым

Главе поселения
Ахметзяновой Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

На основании Уведомления ТО УФС «Роспотребнадзор» по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе № 222 от 30.01.2026 ПМУП «УТВС»:

1. направляет информацию о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения за 2025 год:

- на территории сп Салым (п. Салым):

Показатели	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более	Средние значения показателей качества воды		
			ВОС	ХВС	ГВС
Точка отбора					
ОКБ	число бактерий в 100 мл	0	0,0	0,0	0,0
ОМЧ	число бактерий в 1 мл	50	0,0	0,0	0,0
Esherichia coli	КОЕ в 100 мл	0	0,0	0,0	0,0
Энтерококки	КОЕ в 100 мл	0	-	0,0	0,0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см ³	0	0,0	-	-
Интенсивность запаха при 20 ⁰	баллы	2	0,4	0,4	-
Интенсивность запаха при 60 ⁰ С	баллы	2	0,7	0,9	1,3
Интенсивность вкуса	баллы	2	1,0	1,1	2,0
Цветность*	градус цветности	29	20,9	17,8	19,7
Мутность*	мг/дм ³	4,6	2,1	3,4	5,7
Водородный показатель	единицы pH	6-9	7,3	-	-
Сухой остаток	мг/дм ³	1000	441,8	-	-
Жесткость общая	градус. Ж	7	2,9	-	-
Окисляемость перманганатная*	мг/дм ³	6,4	5,0	-	-
АПАВ	мг/л	0,5	0,03	-	-
Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	0,02	-	-
Железо*	мг/дм ³	4,6	0,4	-	-
Фенолы летучие	мг/л	0,25	0,01	-	-
Фториды	мг/л	1,5	0,1	-	-
Марганец	мг/л	0,1	0,01	-	-
Хлороформ	мг/л	0,06	0,0	-	-
Аммиак (ион аммония)*	мг/л	6,2	3,4	-	-

* Временные отступления согласованы ТО УФС Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, и г. Пыть-Яхе и утверждены Планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сп. Салым (поселок Салым) Нефтеюганского района на период 2025-2030гг.

Показатели	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более	Средние значения показателей качества воды		
Кадмий	мг/л	0,001	0,0001	-	-
Мышьяк	мг/л	0,05	0,0010	-	-
Ртуть	мг/л	0,0005	0,00004	-	-
Антиген ротавируса	фильтр	0	0,0	0,0	-
РНК энтеровирусов	фильтр	0	0,0	0,0	-
Удельная суммарная альфа-активность	Бк/л	0,1	0,1	-	-
Удельная суммарная бета-активность	Бк/л	1	0,2	-	-

- на территории сп Салым (станция Салым):

Показатели	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более	Средние значения показателей качества воды		
Точка отбора			ВОС	ХВС	ГВС
ОКБ	число бактерий в 100 мл	0	0,0	0,0	0,0
ОМЧ	число образующий колоний бактерий в 1 мл	50	0,0	0,0	0,0
Esherichia coli	КОЕ в 100 мл	0	0,0	0,0	0,0
Энтерококки	КОЕ в 100 мл	0	0,0	0,0	0,0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	число спор в 20 см3	0	0,0	-	-
Интенсивность запаха при 20°	баллы	2	0,5	0,8	-
Интенсивность запаха при 60°С	баллы	2	0,7	1,0	1,0
Интенсивность вкуса	баллы	2	0,9	1,3	1,2
Цветность*	градус цветности	29	19,6	20,6	21,9
Мутность*	мг/дм3	4,6	2,2	2,4	2,1
Водородный показатель	единицы рН	6-9	7,4	-	-
Сухой остаток	мг/дм3	1000	346,5	-	-
Жесткость общая	градус, Ж	7	2,0	-	-
Окисляемость перманганатная*	мг/дм3	6,4	5,2	-	-
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1	0,03	-	-
Железо*	мг/дм3	4,6	0,1	-	-
Фенолы летучие	мг/л	0,25	0,0	-	-
Фториды	мг/л	1,5	0,1	-	-
Марганец	мг/л	0,1	0,2	-	-
Хлороформ	мг/л	0,06	0,01	-	-
Аммиак (ион аммония)*	мг/л	6,2	3,1	-	-
Антиген ротавируса	фильтр	0	0,0	0,0	-
РНК энтеровирусов	фильтр	0	0,0	0,0	-
Удельная суммарная альфа-активность	Бк/л	0,1	0,1	-	-
Удельная суммарная бета-активность	Бк/л	1	0,2	-	-

- на территории сп Салым (п Сивыс –Ях), водопроводная сеть ХВС:

Показатели	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более	Средние значения показателей качества воды
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	число бактерий в 100 мл	0	0
Общее микробное число (ОМЧ)	число образующих колонии бактерий в 1 мл	не более 50	0,5
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см3	0	0
Энтерококки	КОЕ/100 см3	0	0
Запах по 20°С	баллы	2	0,6
Запах по 60°С	баллы	2	1,0
Привкус	баллы	2	1,8
Цветность*	градус цветности	29	24,4
Мутность*	мг/дм3	4,6	3,8
Антиген ротавируса	фильтр	0	0
РНК энтеровирусов	фильтр	0	0

2. В 2023 году ПМУП «УТВС» была проведена «Оценка риска для здоровья населения при употреблении питьевой воды, подаваемой ПМУП «УТВС» в систему централизованного водоснабжения по показателям «Железо» и «Аммиак»». По результатам проведенной работы подтверждено отсутствие негативного влияния на здоровье населения при текущих исходных значениях исследованных показателей при употреблении питьевой воды, подаваемой ПМУП «УТВС» после очистки и без очистки в разводящую сеть сп. Салым Нефтеюганского района.

Подъем воды и подачу ее потребителям на территории п. Сивыс - Ях осуществляет АО «Транснефть-Сибирь». Водопроводных очистных сооружений в п. Сивыс - Ях не имеется. ПМУП «УТВС» обеспечивает эксплуатацию распределительных (магистральных, внутриквартальных) сетей водоснабжения и очистку воды не осуществляет.

Мероприятия, проведенные ПМУП «УТВС» для улучшения качества воды в 2025г:

- Проведена гидропневмопромывка магистральных водоводов в сп. Салым.
- Проведена замена фильтрующей загрузки в напорных фильтрах водопроводных очистных сооружений в сп. Салым (станция Салым).
- Проведена замена кварцевого песка в напорных фильтрах.
- Проведена замена участков ветхих сетей теплоснабжения: сп. Салым - 0,050 км и водоснабжения сп. Салым - 0,050 км.
- Проведена чистка и дезинфекция резервуаров чистой воды (РЧВ) на УОВ станции Салым и накопительной емкости водонапорной башни станции Салым.

3. Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Муниципальной программой от 22.09.2025 № 1727-па-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 02.11.2024 № 1875-па-нпа «О муниципальной программе Нефтеюганского района «Жилищно-коммунальный комплекс», предусмотрены мероприятия по приведению реконструкции ВОС, а также установка блочно-модульных ВОС в поселениях, где отсутствует система водоочистки.

С Уважением,

Директор ПМУП «УТВС»

А.Н. Шейгец